



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 60, тел. +7(856)340-62-28, E-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Горняцкого района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Макеевка управления
надзорной деятельности и профилактической работы**

286124, г. Макеевка, ул. Сахалинская, б/н, тел. +7(856)322-45-40,
E-mail: gpn_mak_gor@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:

«25» июля 2023 года 10 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«25» июля 2023 года 11 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: г. Макеевка, Горняцкий район,
пгт. Пролетарское, ул. Советская, д. 36.

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен
профилактический визит: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Ясли-сад № 93 общеразвивающего типа
города Макеевки»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий: _____

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного
пожарного надзора

профилактический визит проведен: дознавателем ОНДиПР Горняцкого
района г. Макеевки ОНДиПР городского округа Макеевка УНДиПР Главного
управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
(государственным инспектором по пожарному надзору Горняцкого района

города Макеевки) младшим лейтенантом внутренней службы Гребенюком Артемом Александровичем.

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Заведующей МБДОУ «Ясли-сад № 93 общеразвивающего типа города Макеевки» Хвасько Е.В., а также лицам, ответственным за пожарную безопасность, разъяснены обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Объект защиты, эксплуатируемый МБДОУ «Ясли-сад № 93 общеразвивающего типа города Макеевки», отнесен к высокой категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 2 года.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых: к путям эвакуации; к зонам безопасности для маломобильных групп населения; к автоматическим системам противопожарной защиты; к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2

статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

При проведении профилактического визита рекомендовано устранить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)
2.	Здание сада оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) Приложение А, Таблица А1, п. 14 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»
3.	Здание сада оснастить системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности	ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ Пункт 14 Таблицы 2 СП 3.13130.2009


		«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее – СП 3.13130.2009) Пункт 7 Таблицы 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»
4.	Огнетушители, находящиеся в коридорах и помещениях, разместить в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ
5.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено эвакуационное освещение	ч. 1 ст. 6, ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ п. 4.3.1 СП 1.13130
6.	Обеспечить объект защиты табличками «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	п. 11 ППР в РФ
7.	Обеспечить здание школы устройством молниезащиты в соответствии с требованиями пожарной безопасности	ст. 50 ФЗ № 123-ФЗ Пункт 15 Таблицы 1, п. 1.1 РД 34.21.122–87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
8.	Стропила и обрешетка чердака обработать огнезащитным составом	п. 13 ППР в РФ п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 Свод правил «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

Дознаватель ОНДиПР Горняцкого района
г. Макеевки ОНДиПР городского округа
Макеевка УНДиПР Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной
Республике

младший лейтенант внутренней службы
Гребенюк А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного
лица органа государственного пожарного надзора)




«28» 07 20 23 г.

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

заведующей Жвацько С.В.
(должность, фамилия, инициалы)

контролируемого лица (представителя)



«28» июль 20 23 г.